



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4136

报告编号: SZE15091480761-1-1

深圳市虹彩检测技术有限公司

检测报告

项目名称: 工业废水检测

委托单位: 建泰橡胶(深圳)有限公司

单位地址: 深圳市宝安区大浪街道建设路

检测日期: 2015/9/23-2015/9/30

报告日期: 2015/9/30

深圳市虹彩检测技术有限公司





报告编号: SZE15091480761-1-1

编写: 李艳屏

复核: 刘新娟

签发: 李育峰 职务: 实验室经理

签发日期: 2015.9.30

说明:

- 1、本报告只适用于检测目的范围。
- 2、本报告仅对来样或采样分析结果负责。
- 3、本报告涂改无效。
- 4、本报告无本公司专用章无效。
- 5、未经本公司书面批准,不得部分复制本报告。
- 6、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值。

本机构通讯资料:

联系地址: 深圳市龙岗区龙平西路鹏利泰工业园 D 栋 3 层

邮政编码: 518116

联系电话: 0755-84616666

传 真: 0755-89594380

网 址: <http://www.hct-test.com> 电子邮件: hongcai@hct-test.com



报告编号: SZE15091480761-1-1

检测结果

一、样品名称: 工业废水

1、采样

序号	采样日期	样品编号	采样点	样品状态	采样人员
1	2015年9月23日	FS15091480761-1-01	工业废水 处理后排放口	无色、无味、无浮油、清	孙佳艺 邹胜森
		FS15091480761-1-02			

2、检测结果

检测项目	结果	单位	《广东省地方标准 水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段一级
pH 值	7.09	/	6~9
悬浮物	6	mg/L	60
化学需氧量	16	mg/L	90
五日生化需氧量	2.2	mg/L	20
磷酸盐	0.46	mg/L	0.5
氨氮	0.820	mg/L	10
石油类	1.08	mg/L	5.0
硫化物	0.005(L)	mg/L	0.5

备注: "/" =单位为无量纲。

用(L)表示检验数值低于方法最低检出限, 以所使用的方法检出限值报出。



报告编号: SZE15091480761-1-1

报告说明

分析项目	分析方法	方法标准号	仪器名称及型号	方法检出限
pH 值	玻璃电极法	GB/T 6920-1986	离子计 PXSJ-226	—
悬浮物	重量法	GB/T 11901-1989	电子天平 BT224S	4 mg/L
化学需氧量	快速密闭催化消解法	《水和废水监测分析方法》第四版	消解仪 XJ-III	10 mg/L
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅)的测定稀释与接种法	HJ 505-2009	生化培养箱 SHP-150	0.5 mg/L
磷酸盐	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	可见分光光度计 VIS-723N	0.01 mg/L
氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	可见分光光度计 VIS-723N	0.025 mg/L
石油类	红外分光光度法	HJ 637-2012	红外测油仪 JDS-106U	0.04 mg/L
硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	GB/T 16489-1996	可见分光光度计 VIS-723N	0.005 mg/L

备注: “—”=无规定

报告结束

